

Znak: DK.702.20.2016

Data: 07.06.2016r.

W związku z Państwa pismem MZK.Z.0710.1.2016.PD w sprawie wydania warunków na modernizację istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw oraz placu manewrowym podajemy poniżej następujące założenia do projektu:

- 1) Szczegóły rozwiązań technicznych winny być zgodne z:
 - PN -92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu,
 - PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
 - PN -S- 02204 – Odwodnienia dróg;
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz. 462 z późn. zm.);
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
- 2) Włączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej a tym samym odprowadzenie wód deszczowych pozostawić w obecnym miejscu.
- 3) Ilość odprowadzanych wód deszczowych i roztopowym powinna pozostać na niezmiennym poziomie.
- 4) Ścieki deszczowe z terenu stacji paliw przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej powinny być podczyszczone w separatorze i nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
- 5) Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat od ich wystawienia.
- 6) Nie złożenie pisemnych zastrzeżeń do powyższych warunków. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, uważane będzie za ich akceptację.

[Handwritten signature]