



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WOD – KAN” Sp. z o.o.



96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30, NIP 836-13-28-625

wpisany pod nr KRS : 0000153424

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX wydział KRS

tel. (46) 833 38 08, (46) 833 25 19, fax. (46) 833 46 68

E-mail: wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl

www.wodkan-skierniewice.com.pl

Mokra Prawa, 07 kwietnia 2016 r.

Inwestor:

**Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.
ul. Czerwona 7
96-100 Skierniewice**

L. dz. 026/2016/EUN/WP

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

posesji przy ul.: **Czerwonej 7, dz. nr ew. 649/3, 364/3, 367/3,
371/3, 372/6, 375/5 378/3, 381/3**

w Skierniewicach

nazwa obiektu: **usługowy istniejący – MZK**

1. Miejsce i sposób podłączenia.

1.1. Instalacja wodociągowa

a) włączenie do sieci wodociągowej
za pomocą

**ø 150 mm w ul. Grzybowej
nawiertki NWZ 150/50 z zasuwą
ø 50 mm z uszczelnieniem miękkim**

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

a) włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej
włączenie wykonać za pomocą:

**ø 300 mm w ul. Grzybowej
studni na kanale sanitarnym**

Z uwagi, iż nasza Spółka nie jest dysponentem kanalizacji deszczowej w przedmiotowym rejonie, o warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej należy wystąpić do Urzędu Miasta Skierniewice.

Zapewniamy dostawę wody na cele bytowe w ilości:

0,6 [m³/d]

Zapewniamy odbiór ścieków sanitarnych w ilości:

0,6 [m³/d]

2. Warunki techniczne podłączenia.

Szczegóły rozwiązań technicznych winny być zgodne z:

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu
- PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.
- PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
- PN-B/10725: 1997 – Wodociągi – przewody zewnętrzne, wymagania i badania.
- PN-EN 1717:2003 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami).
- Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

Inne ustalenia:

- Należy uporządkować istniejące przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizację deszczową na terenie posesji.**
- Zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych i wód drenażowych oraz ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej.**
- Na przyłączy kanalizacyjnym należy przewidzieć urządzenie przeciwwzrostowe (klapa zwrotna).**
- W ostatniej studzience kontrolno – rewizyjnej znajdującej się na działce Inwestora (patrząc zgodnie z kierunkiem spływu) należy wyznaczyć miejsce umożliwiające pobór ścieków do badania.**
 - W ww. studzience należy przewidzieć możliwość zainstalowania autosamplera (automat do cyklicznego poboru próbek ścieków) o wymiarach: średnica 50 cm, wysokość 70 cm.
 - Należy przewidzieć możliwość podpiętrzenia ścieków w studzience na czas poboru prób do wysokości min. 10 cm.

- e) W przypadku występowania w ściekach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, o których mowa w załączniku do rozporządzenia z dn. 15 grudnia 2008 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1538 z późn. zm.), należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Ścieki nie powinny powodować wydzielania się niebezpiecznych gazów i par w części powietrznej urządzeń oraz nie powinny przekraczać stężeń określonych w zał. nr 1 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Skierniewice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XVII/134/11 z dn. 27.10.2011 r. (Regulamin dostępny na stronie www.wodkan-skierniewice.com.pl) oraz nie powinny przekraczać stężeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 1456).
- f) Zabudowa zestawu wodomierzowego zgodnie z PN-ISO 4064-2 (luty 1997) + Ad 1 (październik 1983) Pomiar objętości wody w przewodach wodociągowych - Wodomierze do wody pitnej zimnej.
- g) Montaż wodomierza należy przewidzieć na ścianie zewnętrznej budynku w pomieszczeniu technicznym nienarażonym na wpływ niskich temperatur.
- h) W przypadku, gdy długość przyłącza wody wyniesie więcej niż 30 m licząc od granicy działki lub nie ma możliwości montażu wodomierza w budynku, wodomierz należy umieścić w studni wodomierzowej, którą należy zlokalizować na terenie posesji możliwie blisko granicy - linii rozgraniczającej z pasem drogowym.
- i) Studnia wodomierzowa zgodnie z PN-91/B-10728 – Studzienki wodociągowe.
- j) Z Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice należy uzyskać decyzję na lokalizację urządzeń wod-kan w pasie drogowym.
3. Na powyższe należy opracować dokumentację techniczną, którą należy złożyć do zaopiniowania na Naradzie Koordynacyjnej w Urzędzie Miasta w Skierniewicach.
4. Po uzgodnieniu, dokumentację należy złożyć w 2 egz. oraz w formie elektronicznej – w formacie PDF - w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w celu ich zatwierdzenia i zarejestrowania.
5. Dokumentację techniczną należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie.
6. Dokumentacja techniczna winna zawierać:
- stronę tytułową, opis techniczny
 - plan sytuacyjny, profile przyłączy
 - rysunek pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej ze szczegółową lokalizacją zestawu pomiarowego
 - rysunek konstrukcyjny zamontowania skrzynki do zasuw
 - obliczenia doboru średnic rur, wodomierza itp.
7. Przyłącza zlokalizować tak, aby zachować wolny pas szerokości min. 2 m bezpośrednio nad nimi bez istniejącej bądź planowanej zabudowy oraz nasadzeń drzew i krzewów.
8. Zgodnie z oświadczeniem Inwestora posiada on prawo do korzystania z nieruchomości na cele budowlane wynikające z tytułu własności.
9. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia ZWiK "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Skierniewicach o rozpoczęciu robót objętych uzgodnionym projektem technicznym na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
10. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne winno być wykonane przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje.
11. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej wykonywane jest wyłącznie przez ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o. o. na podstawie odrębnej umowy.
12. W trakcie realizacji robót Inwestor zobowiązany jest:
- a) zgłosić i umożliwić ZWiK „WOD-KAN” przegląd wykonywanego przyłącza
 - b) zlecić wykonanie pomiarów geodezyjnych uprawnionemu geodecie
- Powyższe czynności należy zrealizować przy otwartym wykopie.
13. Z dokonanego przeglądu sporządzony zostaje protokół, podpisany przez ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. oraz Inwestora.
14. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest dostarczenie przez Inwestora powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu przeglądu.
15. Wykonane przyłącze stanowi własność Inwestora.
16. Rozpoczęcie świadczenia usług dostawy wody lub odprowadzania ścieków będzie możliwe po dokonaniu odbioru końcowego.

INNE UWAGI:

1. Niniejsze warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano – montażowych.
2. Kserokopię niniejszych warunków należy załączyć do dokumentacji technicznej.
3. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości w dacie określenia warunków i tracą ważność po upływie 2 lat od ich wystawienia.
4. Nie złożenie pisemnego odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma będzie uważane za